

QTMAC Arco Interno
(conforme a norma IEC 62271-200 Anexo A)

A série **QTMAC** foi submetida, com sucesso, a todos os testes de tipo relativos à norma IEC 62271-200.

Os esforços térmicos e mecânicos que um arco



AFL - Acesso Frontal Lateral 24 kV



AFLR - Acesso Frontal Lateral e Traseiro 24 kV

Proteção contra Arco Interno nos três lados IAC: A-FL 16kA 1s

Nas colunas **QTMAC** instaladas contra a parede, é impossível o acesso à parte traseira

Proteção contra Arco Interno nos quatro lados IAC: A-FLR 16 kA 1s

Nas colunas **QTMAC** instaladas no centro de uma sala é necessário prever uma proteção contra arco interno nos quatro lados para proteger operadores que circulam nas proximidades do painel. A coluna é provida de sistema de direcionamento dos gases e requer uma altura de teto (pé direito) maior ou igual a